



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22797**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **FAZNI ISPITIVAČ-IZVIJAČ**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **ZHEJIANG KANGTAI ELECTRIC Co., Ltd. - Kina**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) 6875-201B (99.30.01); 6875-201C (99.30.02)**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertičeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: *(Specification:)*

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 100-250V AC |
| 2) | Napomena: | - jednopolna proba prisutnosti izmjeničnog napona |
| 3) | Zemlja proizvodnje: | KINA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18180 / 23.10.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- DIN VDE 0680 Dio 6:1977

Valjanost do: **23.10.2018**
Valid until:

Datum: **23.10.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18180 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	FAZNI ISPITIVAČ-IZVIJAČ
Tip/model:	6875-201B (99.30.01); 6875-201C (99.30.02)
Proizvođač/ trgovačka marka:	ZHEJIANG KANGTAI ELECTRIC Co., Ltd. - Kina

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- DIN VDE 0680 Dio 6:1977	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22797 od 23.10.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
23.10.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB

