



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22802**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **SVJETLOSNA SKLOPKA - LUXOMAT**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **DOEPKE GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) DASY 10 (29.19.01)
2) DASY TC (29.19.09)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 230V 50Hz |
| 2) | Struja: | 1) 10A; 2) 16A |
| 3) | Snaga: | 1) 2300VA; 2) 3600VA |
| 4) | Zaštitna klasa: | I |
| 5) | Stupanj zaštite: | IP54 |
| 6) | Sastav: | - polikarbonatno kućište
- podešavanje od 1 do 200lx |
| 7) | Napomena: | - vijčane stezaljke
- izvedba TC - s programabilnim satom
- za zidnu montažu |
| 8) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18185 / 23.10.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+ A2:2010

Valjanost do: **23.10.2018**
Valid until:

Datum: **23.10.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18185 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	SVJETLOSNA SKLOPKA - LUXOMAT
Tip/model:	DASY 10 (29.19.01) DASY TC (29.19.09)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+ A2:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22802 od 23.10.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ĆURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
23.10.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.
Z A G R E B 2

