



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-22817**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

PLIVAJUĆA SKLOPKA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

DOEPKE GmbH - Njemačka

Tip-ovi:
Type:

- 1) CHAMP 1F 3m/5m/10m
- 2) CHAMP 1L 3m/5m/10m
- 3) CHAMP 2L/F 3m/5m/10m/20m

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 250V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 10(4)A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP67 |
| 4) | Sastav: | KABEL H07RNF 3G1mm2 |
| 5) | Napomena: | - KUT UKLOPA/ISKLOPA: $\pm 45^\circ$
- CHAMP 1 - S JEDNIM RADNIM/MIRNIM KONTAKTOM
- CHAMP 2 - S JEDNIM PREKLOPNIM KONTAKTOM
- RADNA TEMPERATURA TEKUĆINE: 60°max |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18209 / 02.11.2015.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2007

Valjanost do: 02.11.2018
Valid until:

Datum: 02.11.2015
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18209 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PLIVAJUĆA SKLOPKA
Tip/model:	CHAMP 1F 3m/5m/10m CHAMP 1L 3m/5m/10m CHAMP 2L/F 3m/5m/10m/20m
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE GmbH - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60669-1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22817 od 02.11.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
02.11.2015

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

