



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22824**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

**Proizvod:** RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA CILINDRIČNE OSIGURAČE)  
*Product:*

**Proizvođač/Trgovačka marka:** DF ELECTRIC S.A. - Španjolska  
*Manufacturer/Brand name:*

**Tip-ovi:** 1) PMC 8  
*Type:* 2) PMC 10

**Podnositelj zahtjeva:** EXTEH d.o.o.  
*Applicant:* Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

**Tehnički i drugi podaci:** (Specification:)

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon:              | 400; 690V AC; 50Hz   |
| 2) | Struja:             | 1) 25A; 2) 32A   |
| 3) | Napomena:           | - dimenzije 8,5x31,5mm; 10x38mm<br>- za cilindrične osigurače CH8 (1) i CH10 (2)<br>- izvedbe 1P;2P;3P;4P; 1+N |
| 4) | Stupanj zaštite:    | IP20   |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | ŠPANJOLSKA   |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** 18222 / 16.11.2015.  
*Test report number and date:*

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009
- HRN EN 60269-2:2002+A2:2004

**Valjanost do:** 16.11.2018  
*Valid until:*

**Datum:** 16.11.2015  
*Date:*



**Ovlaštena osoba**  
*Signature of authorized person*

**Damir Jakopović, dipl.ing.**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18222 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJČKA SKLOPKA (ZA CILINDRIČNE OSIGURAČE)
Tip/model:	PMC 8 PMC 10
Proizvođač/ trgovačka marka:	DF ELECTRIC S.A. - Španjolska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009
- HRN EN 60269-2:2002+A2:2004

Dokument izdan od  
Zavoda za ispitivanje  
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22824 od 16.11.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

**ZORAN YURINA - DIREKTOR**

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
16.11.2015

»EXTEH«<sup>M.P.</sup> d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

**Lie**