



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22825**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA CILINDRIČNE OSIGURAČE)
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: DF ELECTRIC S.A. - Španjolska
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) PMX 10
Type: 2) PMX 14
3) PMX 22

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Applicant: Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400; 690V AC; 50Hz
2) Struja:	1) 32A; 2) 50A; 3) 125A
3) Napomena:	- dimenzije 8x32mm; 10x38mm; 14x51mm; 22x58mm - za cilindrične osigurače CH10 (1), CH14 (2) i CH22 (3) - izvedbe 1P;2P;3P;4P; 1+N - s/bez indikatora i s mikrosklopkom
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Zemlja proizvodnje:	ŠPANJOLSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 18223 / 16.11.2015.
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009
- HRN EN 60269-2:2002+A2:2004
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-3:2005+A1:2005+A2:2008

Valjanost do: 16.11.2018
Valid until:

Datum: 16.11.2015
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18223 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA CILINDRIČNE OSIGURAČE)
Tip/model:	PMX 10 PMX 14 PMX 22
Proizvođač/ trgovačka marka:	DF ELECTRIC S.A. - Španjolska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)- HRN EN 60269-1:2009- HRN EN 60269-2:2002+A2:2004- HRN EN 60947-1:2009- HRN EN 60947-3:2005+A1:2005+A2:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22825 od 16.11.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN TUKINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
16.11.2015

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Ročpis odgovorne osobe:

