



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-22827**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA D0 OSIGURAČE)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

DOEPKE SCHALTGERATE GmbH & Co. KG - Njemačka

Tip-ovi:
Type:

- 1) TYTAN 1p (20.14.01)
- 2) TYTAN 1p+N (20.14.02)
- 3) TYTAN 2p (20.14.03)
- 4) TYTAN 3p (20.14.04)
- 5) TYTAN 3p+N (20.14.05)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 230/400V AC 50Hz; 220 V DC |
| 2) | Struja: | 2-16A (D01); 20-63A (D02) |
| 3) | Prekidna moć: | 50kA |
| 4) | Kategorija: | AC23 (400V AC); DC21 (220V DC) |
| 5) | Napomena: | - za montažu na DIN šinu
- izvedba s umetkom za D0 osigurače
- stezaljke za 35mm ² |
| 6) | Sastav: | Umetak za D0 osigurače 20.14.11 |
| 7) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 8) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18225 / 23.11.2015.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **24.11.2018**
Valid until:

Datum: **24.11.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18225 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA D0 OSIGURAČE)
Tip/model:	TYTAN 1p (20.14.01) TYTAN 1p+N (20.14.02) TYTAN 2p (20.14.03) TYTAN 3p (20.14.04) TYTAN 3p+N (20.14.05)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE SCHALTGERATE GmbH & Co. KG - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22827 od 24.11.2015
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ŽOŽAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
24.11.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

