



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22714**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**ZIDNI RAZVODNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:  
Type:

**1) ROZ 1 (3+2; 2+4); ROZ 2 (3+5; 4+4;)**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V~ 50Hz
2) Zaštitna klasa:	II
3) Stupanj zaštite:	IP44; IK10
4) Napomena:	- ZIDNA IZVEDBA - POLIESTERSKO KUĆIŠTE -JAGER
5) Sastav:	- rastavne pruge 400A i 160A JEAM MULLER - sabirnice - plosnati bakar 400m2 - odvodnici prenapona
6) Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

17976 / 17.04.2015.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60439-1:2005+A1:2005
- HRN EN 60439-5:2008
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2008
- HRN EN 62262:2008

Valjanost do: **17.04.2018**  
Valid until:

Datum: **17.04.2015**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Damir Jakopović, dipl.ing.**

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17976 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	ZIDNI RAZVODNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM
Tip/model:	ROZ 1 (3+2; 2+4); ROZ 2 (3+5; 4+4;)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60439-1:2005+A1:2005 - HRN EN 60439-5:2008 - HRN EN 62208:2012 - HRN EN 60529:2000+A1:2008 - HRN EN 62262:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22714 od 17.04.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

JOŽAN TURIKA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
17.04.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

