



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23025**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

AUTOMATSKI INSTALACIJSKI PREKIDAČ (UVRTNI)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

JIANGXI SHUANGHONG IMPORT & EXPORT Co., Ltd. - Kina

Tip-ovi:
Type:

**1) S101,L,6A(21.91.06); S101,L,10A(21.91.10);
S101,L,16A(21.91.16); S101,L,20A(21.91.20);
S101,L,16A(21.91.25)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1) | Napon: | 250V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | 6,10,16,20,25A |
| 3) | Napomena: | - za podnožje EZU 25A / EZV 25A
- prekidna moć 6kA |
| 4) | Zemlja proizvodnje: | KINA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18612 / 08.11.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Valjanost do: 09.11.2018
Valid until:

Datum: 09.11.2016
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18612

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: AUTOMATSKI INSTALACIJSKI PREKIDAČ (UVRTNI)
Tip proizvoda: S101,L,6A(21.91.06); S101,L,10A(21.91.10);
S101,L,16A(21.91.16); S101,L,20A(21.91.20);
S101,L,16A(21.91.25)
Proizvođač/robna marka: JIANGXI SHUANGHONG IMPORT & EXPORT Co., Ltd. - Kina
Napon: 250V~ 50Hz
Struja: 6,10,16,20,25A
Napomena: - za podnožje EZU 25A / EZV 25A
- prekidna moć 6kA

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Datum ispitivanja: 08.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18612 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	AUTOMATSKI INSTALACIJSKI PREKIDAČ (UVRTNI)
Tip/model:	S101,L,6A(21.91.06); S101,L,10A(21.91.10); S101,L,16A(21.91.16); S101,L,20A(21.91.20); S101,L,16A(21.91.25)
Proizvođač/ trgovačka marka:	JIANGXI SHUANGHONG IMPORT & EXPORT Co., Ltd. - Kina

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016); - HRN EN 60898-1:2007+A11:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23025 od 09.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
09.11.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2