



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23074**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**

Tip-ovi:
Type: **1) KP-P 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAR
2) KP 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAR**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	1) 440V~ 50Hz; 2) 480V~ 50Hz
2)	Snaga:	7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAR
3)	Zaštitna klasa:	I
4)	Stupanj zaštite:	IP30
5)	Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18729 / 02.02.2017.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60831-1:2008
- HRN EN 60831-2:2008
- HRN EN 60076-6:2009
- HRN EN 61921:2008

Valjanost do: **02.02.2019**
Valid until:

Datum: **02.02.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18729

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE

Tip proizvoda: 1) KP-P 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAr
2) KP 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAr

Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Napon: 1) 440V~ 50Hz; 2) 480V~ 50Hz

Snaga: 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAr

Zaštitna klasa: I

Stupanj zaštite: IP30

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60831-1:2008
HRN EN 60831-2:2008
HRN EN 60076-6:2009
HRN EN 61921:2008

Datum ispitivanja: 02.02.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18729 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	AUTOMATSKI UREĐAJ ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE
Tip/model:	KP-P 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAr KP 7,5; 12,5; 15;20;25;50;75;100;125;150;200;250;300;400;500 kVAr
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60831-1:2008 - HRN EN 60831-2:2008 - HRN EN 60076-6:2009 - HRN EN 61921:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23074 od 02.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
02.02.2017

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

