



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22991**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

GLAVNA SKLOPKA TROPOLNA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

GEYER - Njemačka

Tip-ovi:
Type:

1) ES 340 N; ES 363; ES 380 NG; ES 381 NG (20.13.0*)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	230/400V~ 50Hz
2) Struja:	40A; 63A; 80A; 125A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Prekidna moć:	10kA
5) Napomena:	1) za DIN 35mm nosači; 2) za vodiče do 35 mm ²
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18510 / 26.08.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **26.08.2018**
Valid until:

Datum: **26.08.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18510

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: GLAVNA SKLOPKA TROPOLNA
Tip proizvoda: ES 340 N; ES 363; ES 380 NG; ES 381 NG (20.13.0*)
Proizvođač/robna marka: GEYER - Njemačka
Napon: 230/400V~ 50Hz
Struja: 40A; 63A; 80A; 125A
Stupanj zaštite: IP20
Prekidna moć: 10kA
Napomena: 1) za DIN 35mm nosači; 2) za vodiče do 35 mm²

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 26.08.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18510 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	GLAVNA SKLOPKA TROPOLNA
Tip/model:	ES 340 N; ES 363; ES 380 NG; ES 381 NG (20.13.0*)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GEYER - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22991 od 26.08.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN KURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
26.08.2016

M.P.
» EXTEH « d.o.o.
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

