



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22514**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

**INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ
C KARAKTERISTIKE OKIDANJA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

DOEPKE & Co. GmbH

Tip-ovi:
Type:

1) DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------------|
| 1) | Napon: | 230/400V~ 50Hz |
| 2) | Struja: | In: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 4) | Napomena: | Prekidna moć: 10kA |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

17509 / 07.05.2014.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Valjanost do: **12.05.2016**
Valid until:

Datum: **12.05.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17509 / 2014

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ C KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip/model:	DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE & Co. GmbH

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22514 od 12.05.2014

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN TURIĆA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
12.05.2014

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

