



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22900**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ  
C KARAKTERISTIKE OKIDANJA**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:  
Type:

**1) DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx; 4pol.22.34.xx)**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

1) Napon:	230/400V~ 50Hz
2) Struja:	In: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Prekidna moć: 10kA
5) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18368 / 11.05.2016.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Valjanost do: **11.05.2018**  
Valid until:

Datum: **11.05.2016**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 – 18368**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ  
C KARAKTERISTIKE OKIDANJA  
Tip proizvoda: DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx; 4pol.22.34.xx)  
Proizvođač/robna marka: DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka  
Napon: 230/400V~ 50Hz  
Struja: In: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A  
Stupanj zaštite: IP20  
Napomena: Prekidna moć: 10kA

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:   
Damir Jakopović, dipl. ing.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18368 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ C KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip/model:	DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx; 4pol.22.34.xx)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60898-1:2007+A11:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22900 od 11.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠUKINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
11.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.  
Z A G R E B 2

