



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22909

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKA SKLOPKA (MODULARNA 1M; 2M)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **GUNSAN - Turska**

Tip-ovi:
Type: **1) Serija MODE (60.00.xx-bijela / 60.01.xx-crna)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Struja: | 16AX |
| 2) | Napon: | 250V 50Hz |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP 20 |
| 4) | Sastav: | -sklopka/tipkalo, nosač modula i ukrasni okviri |
| 5) | Napomena: | -sklopke isklapne; izmjenične i križne,
tipkala za zvono, vrata sa/bez indikacije |
| 6) | Zemlja proizvodnje: | -za montažu pod žbuku u modularnu kutiju
TURSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18380 / 23.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: **24.05.2018**
Valid until:

Datum: **24.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2- 18380

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA SKLOPKA (MODULARNA 1M; 2M)
Tip proizvoda: Serija MODE (60.00.xx-bijela / 60.01.xx-crna)
Proizvođač/robna marka: GUNSAN - Turska
Struja: 16AX
Napon: 250V 50Hz
Stupanj zaštite: IP 20
Sastav: -sklopka/tipkalo, nosač modula i ukrasni okviri
Napomena: -sklopke isklupne; izmjenične i križne,
tipkala za zvono, vrata sa/bez indikacije
-za montažu pod žbuku u modularnu kutiju

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16)

- norme: HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Datum ispitivanja: 23.05.2016 .



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl.ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18380 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKA SKLOPKA (MODULARNA 1M; 2M)
Tip/model:	Serijski MODE (60.00.xx-bijela / 60.01.xx-crna)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN - Turska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22909 od 24.05.2016
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
24.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

