



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22844**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **INSTALACIJSKA SKLOPKA NADGRADNA**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **GUNSAN - Turska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.00)**
Type: **2) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.01)**
3) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.02)
4) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.03)
5) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.04)
6) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.05)
7) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.06)
8) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.07)

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 250V 50Hz |
| 2) | Struja: | 10A |
| 3) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 4) | Napomena: | - Vijčani priključak vodova
- 1-8 nadžbukna izvedba
1) isklopna, 2) isklopna s indikatorom, 3) serijska, 4) serijska s indikatorom
5) izmjenična, 6) izmjenična s indikatorom, 7) izmjenična dvostruka, 8) križna |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | TURSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18247 / 11.12.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007

Valjanost do: **11.12.2017**
Valid until:

Datum: **11.12.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18247

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA SKLOPKA NADGRADNA

Tip proizvoda: 1) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.00)
2) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.01)
3) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.02)
4) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.03)
5) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.04)
6) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.05)
7) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.06)
8) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.07)

Proizvođač/robna marka: GUNSAN- Turska

Napon: 250V 50Hz

Struja: 10A

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: -Vijčani priključak vodova
-1-8 nadžbukna izvedba
1)isklopna 2) isklopna s indikatorom 3) serijska
4)serijska s indikatorom 5) izmjenična 6) izmjenična s indikatorom
7)izmjenična dvostruka 8)križna

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);
- norme: HRN EN 60669-1:2002+A1:2007

Datum ispitivanja: 11.12.2015.



Ispitao:

Damir Jakobović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18247 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKA SKLOPKA NADGRADNA
Tip/model:	MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.00) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.01) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.02) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.03) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.04) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.05) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.06) MISYA 01.05.XX.00.100.10X (40.02.07)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60669-1:2002+A1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22844 od 11.12.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.12.2015

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

