



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22911

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKA UTIČNICA (MODULARNA 1M; 2M)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **GUNSAN - Turska**

Tip-ovi:
Type: **1) Serija MODE
(60.00.17-bijela / 60.01.17-crna 2P+PE
60.00.18-bijela / 60.01.18-crna 2P+PE
60.00.20-bijela / 60.01.20-crna 2P)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Struja:	16A
2) Napon:	250V 50Hz
3) Stupanj zaštite:	IP 20
4) Zaštitna klasa:	I; II
5) Sastav:	- utičnica, nosač modula i ukrasni okviri
6) Napomena:	- za montažu pod žbukom u modularnu kutiju
7) Zemlja proizvodnje:	TURSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18382 / 23.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007+A1:2007+A2:2010

Valjanost do: **24.05.2018**
Valid until:

Datum: **24.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2- 18382

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA UTIČNICA (MODULARNA 1M; 2M)
Tip proizvoda: Serija MODE
(60.00.17-bijela / 60.01.17-crna 2P+PE
60.00.18-bijela / 60.01.18-crna2P+PE
60.00.20-bijela / 60.01.20-crna 2P)
Proizvođač/robna marka: GUNSAN - Turska
Struja: 16A
Napon: 250V 50Hz
Stupanj zaštite: IP 20
Zaštitna klasa: I; II
Sastav: -utičnica, nosač modula i ukrasni okviri
Napomena: -za montažu pod žbuku u modularnu kutiju

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

-norme: HRN IEC 60884-1:2007+A1:2007+A2:2010

Datum ispitivanja: 23.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl.ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18382 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKA UTIČNICA (MODULARNA 1M; 2M)
Tip/model:	Serijski MODE (60.00.17-bijela / 60.01.17-crna 2P+PE 60.00.18-bijela / 60.01.18-crna2P+PE 60.00.20-bijela / 60.01.20-crna 2P)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- HRN IEC 60884-1:2007+A1:2007+A2:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22911 od 24.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN VUKINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
24.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.
Z A G R E B 2

Line