



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22843**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKA UTIČNICA NADGRADNA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **GUNSAN - Turska**

Tip-ovi:
Type: **1) MISYA 01.05.XX.00.100.115 (40.02.14)
2) MISYA 01.05.XX.00.100.150 (40.02.16)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V 50Hz
2) Struja:	16A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Vijčani priključak vodova 1,2) nadžbukna izvedba 1) jednostruka 2P+PE; 2) dvostruka 2P+PE
5) Zemlja proizvodnje:	TURSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18246 / 11.12.2015.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **11.12.2017**
Valid until:

Datum: **11.12.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18246

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA UTIČNICA NADGRADNA
Tip proizvoda: 1) MISYA 01.05.XX.00.100.115 (40.02.14)
2) MISYA 01.05.XX.00.100.150 (40.02.16)
Proizvođač/robna marka: GUNSAN - Turska
Napon: 250V 50Hz
Struja: 16A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Vijčani priključak vodova
1,2) nadžbukna izvedba
1) jednostruka 2P+PE; 2) dvostruka 2P+PE

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- norme: HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 11.12.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18246 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKA UTIČNICA NADGRADNA
Tip/model:	MISYA 01.05.XX.00.100.115 (40.02.14) MISYA 01.05.XX.00.100.150 (40.02.16)
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- HRN IEC 60884-1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22843 od 11.12.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.12.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

