



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23064**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **INSTALACIJSKA VODOTIJSNA KOMBINACIJA**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **GUNSAN ELECTRIC - Turska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) prema popisu u prilogu GK**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

1)	Napon:	250V 50Hz
2)	Struja:	16A (2P+PE)
3)	Zaštitna klasa:	I
4)	Stupanj zaštite:	IP54
5)	Zemlja proizvodnje:	TURSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18708 / 20.01.2017.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **23.01.2019**
Valid until:

Datum: **23.01.2017**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

PRILOG GK

Svjedodžbi o sigurnosti br. E-2-23064 od 23.01.2017.
Izveštaju o ispitivanju br. E-2-18708 od 20.01.2017.
i Izjavi o sukladnosti br. 18708/2017 od 23.01.2017.

RB	TIP	BROJ ARTIKLA	OPIS	NAPOMENA/BOJA
1.	NE0711181 NE0713181	42.00.38 42.01.38	KOMBINACIJA:SKLOPKA ISKLOPNA 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
2.	NE0711182 NE0713182	42.00.39 42.01.39	KOMBINACIJA:SKLOPKA ISKLOPNA S INDIKATOROM 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
3.	NE0711183 NE0713183	42.00.40 42.01.40	KOMBINACIJA:SKLOPKA SERIJSKA 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
4.	NE0711188 NE0713188	42.00.41 42.01.41	KOMBINACIJA:SKLOPKAIZMJENIČNA 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
5.	NE0711186 NE0713186	42.00.42 42.01.42	KOMBINACIJA:TIPKALO ZA SVJETLO 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
6.	NE0711192 NE0713192	42.00.43 42.01.43	KOMBINACIJA:TIPKALO ZA ZVONO 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
7.	NE0711184 NE0713184	42.00.45 42.01.45	KOMBINACIJA:SKLOPLA SERIJSKA S INDIKATOROM 10A-250V +UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
8.	NE0711187 NE0713187	42.00.46 42.01.46	KOMBINACIJA:TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
9.	NE0711189 NE0713189	42.00.47 42.01.47	KOMBINACIJA:SKLOPKA IZMJENIČNA S INDIKATOROM 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
10.	NE0711190 NE0713190	42.00.48 42.01.48	KOMBINACIJA: SKLOPKA IZMJENIČNA DVOSTRUKA 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
11.	NE0711191 NE0713191	42.00.49 42.01.49	KOMBINACIJA:TIPKALO ZA ROLETE 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA
12.	NE0711193 NE0713193	42.00.52 42.01.52	KOMBINACIJA:TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM 10A-250V+UTIČNICA 2P+PE	BIJELA SIVA



za ZIK d.o.o.

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 18708

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA VODOTIJESNA KOMBINACIJA
Tip proizvoda: prema popisu u prilogu GK
Proizvođač/robna marka: GUNSAN ELECTRIC - Turska
Napon: 250V 50Hz
Struja: 16A (2P+PE)
Zaštitna klasa: I
Stupanj zaštite: IP54

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010
HRN IEC 60884-1:2007

Datum ispitivanja: 20.01.2017.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2017\18708 EXTEH, instal.vodotijesna kombinacija.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18708 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKA VODOTIJESNA KOMBINACIJA
Tip/model:	prema popisu u prilogu GK
Proizvođač/ trgovačka marka:	GUNSAN ELECTRIC - Turska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60669-1:2002+A1:2007+A2:2010 - HRN IEC 60884-1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23064 od 23.01.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
23.01.2017

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

live