



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22900**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ
C KARAKTERISTIKE OKIDANJA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	230/400V~ 50Hz
2) Struja:	In: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Prekidna moć: 10kA
5) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18368 / 11.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Valjanost do: **11.05.2018**
Valid until:

Datum: **11.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18368

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ
C KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip proizvoda: DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx)
Proizvođač/robna marka: DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka
Napon: 230/400V~ 50Hz
Struja: In: 6/10/16/20/25/32/40/50/63A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Prekidna moć: 10kA

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60898-1:2007+A11:2007

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18368 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ C KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip/model:	DLS6-C (1pol.22.31.xx; 2pol.22.32.xx; 3pol.22.33.xx)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60898-1:2007+A11:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22900 od 11.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.05.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

