



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23001**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ
B KARAKTERISTIKE OKIDANJA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) DLS6-B (1pol/2pol/3pol 22.2*.**))**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	230/400V~ 50Hz
2) Struja:	In: 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Prekidna moć: 10kA
5) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18563 / 06.10.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60898-1:2007+A11.2007

Valjanost do: **07.10.2018**
Valid until:

Datum: **07.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18563

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ
B KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip proizvoda: DLS6-B (1pol/2pol/3pol 22.2*.**)
Proizvođač/robna marka: DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka
Napon: 230/400V~ 50Hz
Struja: In: 6,10,16,20,25,32,40,50,63A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Prekidna moć: 10kA

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60898-1:2007+A11.2007

Datum ispitivanja: 06.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18563 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEĐGRAD
Naziv proizvoda:	INSTALACIJSKI AUTOMATSKI PREKIDAČ B KARAKTERISTIKE OKIDANJA
Tip/model:	DLS6-B (1pol/2pol/3pol 22.2*.**))
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE & Co. GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60898-1:2007+A11.2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2. 23001 od 07.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN VURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.10.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

[Signature]