



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22966**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**INSTALACIJSKI SKLOPNIK**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**DOEPKE GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:  
Type:

- 1) HS 20-20 (-11; -40; -31; -13)
- 2) HS 40-40
- 3) HS 63-40

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.**  
**Sertićeve ledine 3**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Tehnički i drugi podaci: | (Specification:)                        |
|--------------------------|---|
| 1) Napon:                | 230V 50Hz                               |
| 2) Struja:               | 20A; 40A; 63A (Ui=400V)                 |
| 3) Napomena:             | HSH 11 - pomoćni kontakt za HS 20/40/63 |
| 4) Zemlja proizvodnje:   | NJEMAČKA                                |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18470 / 20.07.2016.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013
- HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010+Ispr.1:2012+Ispr.2:2014

Valjanost do: **20.07.2018**  
Valid until:

Datum: **20.07.2016**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 - 18470**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: INSTALACIJSKI SKLOPNIK  
Tip proizvoda: 1) HS 20-20 (-11; -40; -31; -13)  
2) HS 40-40  
3) HS 63-40  
Proizvođač/robna marka: DOEPKE GmbH - Njemačka  
Napon: 230V 50Hz  
Struja: 20A; 40A; 63A (Ui=400V)  
Napomena: HSH 11 - pomoćni kontakt za HS 20/40/63

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);  
- norme: HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013  
HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010+Ispr.1:2012+Ispr.2:2014

Datum ispitivanja: 20.07.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18470 / 2016

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Proizvođač / Uvoznik:           | EXTEH d.o.o.<br>Sertičeve ledine 3<br>10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda:                | INSTALACIJSKI SKLOPNIK                                       |
| Tip/model:                      | HS 20-20 (-11; -40; -31; -13)<br>HS 40-40<br>HS 63-40        |
| Proizvođač/<br>trgovačka marka: | DOEPKE GmbH - Njemačka                                       |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)</li><li>- HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013</li><li>- HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010+Ispr.1:2012+Ispr.2:2014</li></ul> |   |
| Dokument izdan od<br>Zavoda za ispitivanje<br>kvalitete d.o.o.:   | SVJEDODŽBA br. E-2- 22966 od 20.07.2016 |

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
20.07.2016

M.P.  
»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

