



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23037**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

ISKLOPNA JEDINICA AUTOMATSKOG PREKIDAČA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

DOEPKE GmbH - Njemačka

Tip-ovi:
Type:

- 1) DASA 130 (21.98.05)
- 2) DUSA 230 (21.98.06)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | |
|------------------------|---|
| 1) Napon: | 1) 110/230V; 400V 50Hz; 2) 220-240V 50Hz |
| 2) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 3) Napomena: | 1) daljinski isklop; 2) podnaponski isklop
1),2) prigradnja lijevo |
| 4) Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18630 / 29.11.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-5-1/A1:2010

Valjanost do: **29.11.2018**
Valid until:

Datum: **29.11.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18630

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: ISKLOPNA JEDINICA AUTOMATSKOG PREKIDAČA
Tip proizvoda: 1) DASA 130 (21.98.05)
2) DUSA 230 (21.98.06)
Proizvođač/robna marka: DOEPKE GmbH - Njemačka
Napon: 1) 110/230V; 400V 50Hz; 2) 220-240V 50Hz
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: 1) daljinski isklop; 2) podnaponski isklop
1),2) prigradnja lijevo

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-5-1/A1:2010

Datum ispitivanja: 29.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18630 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	ISKLOPNA JEDINICA AUTOMATSKOG PREKIDAČA
Tip/model:	DASA 130 (21.98.05) DUSA 230 (21.98.06)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-5-1/A1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23037 od 29.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

JOZEP JUKIĆ - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
29.11.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

