



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23034**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

KAPA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

EL-CO - Rumunjska

Tip-ovi:
Type:

- 1) DII
- 2) DIII
- 3) DIV

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1) Napon: | 500V |
| 2) Struja: | 1) 25A; 2) 63A; 3) 100A |
| 3) Zemlja proizvodnje: | RUMUNJSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18619 / 21.11.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **22.11.2018**
Valid until:

Datum: **22.11.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18619

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: KAPA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip proizvoda: 1) DII
2) DIII
3) DIV
Proizvođač/robna marka: EL-CO - Rumunjska
Napon: 500V
Struja: 1) 25A; 2) 63A; 3) 100A

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 21.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2016\18619 EXTEH, kapa inst.osigurača.docx

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18619 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KAPA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip/model:	DII DIII DIV
Proizvođač/ trgovačka marka:	EL-CO - Rumunjska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 23034 od 22.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
22.11.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

