



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22890**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB)  
S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**TERASAKI - Japan**

Tip-ovi:  
Type:

- 1) **TEAMBREAK E(S) 125;160;250;400;630 NJ(GJ)**
- 2) **TEAMBREAK XS800NJ**
- 3) **TEAMBREAK E(S) 160(250)-SJ(SCJ;SF;FCF) (xx-xxA) FC(FCT)**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500(690)V~ 50-60Hz
2) Struja:	10-800A
3) Prekidna moć:	16;25;35;40;65;80kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Zemlja proizvodnje:	JAPAN

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18357 / 06.05.2016.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-2:2008+A1:2011
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010

Valjanost do: 06.05.2018  
Valid until:

Datum: 06.05.2016  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 -- 18357**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB)  
S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM  
Tip proizvoda: 1) TEAMBREAK E(S) 125;160;250;400;630 NJ(GJ)  
2) TEAMBREAK XS800NJ  
3) TEAMBREAK E(S) 160(250)-SJ(SCJ;SF;FCF) (xx-xxA) FC(FCT)  
Proizvođač/robna marka: TERASAKI – Japan  
Napon: 500(690)V~ 50-60Hz  
Struja: 10-800A  
Prekidna moć: 16;25;35;40;65;80kA  
Stupanj zaštite: IP20

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-2:2008+A1:2011  
HRN EN 60947-1:2009  
HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010

Datum ispitivanja: 06.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTMIZVJESTAJI\2016\18357 EXTEH.doc

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18357 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB) S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM
Tip/model:	TEAMBREAK E(S) 125;160;250;400;630 NJ(GJ) TEAMBREAK XS800NJ TEAMBREAK E(S) 160(250)-SJ(SCJ;SF;FCF) (xx-xxA) FC(FCT)
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI - Japan

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60947-2:2008+A1:2011 - HRN EN 60947-1:2009 - HRN EN 60947-5-1:2008+A1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22890 od 06.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
06.05.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.  
Z A G R E B 2

