



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22777**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **KONDENZATOR ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **RTR ENERGIA, S.L. - Španjolska**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) DWCAP; DWCAP RCT; DWCAP RTF**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	440V 50Hz
2) Snaga:	2,5-40 kVAr max
3) Zaštitna klasa:	I
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	- ugrađen rastavni spojni zaštitni kontakt - spoj: trokut; ispitni napon 3kV, Kategorija temperature -25/D
6) Zemlja proizvodnje:	ŠPANJOLSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18117 / 21.07.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60831-1:2008
- HRN EN 60831-2:2008

Valjanost do: **22.07.2018**
Valid until:

Datum: **22.07.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18117

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: KONDENZATOR ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE
Tip proizvoda: DWCAP; DWCAP RCT; DWCAP RTF
Proizvođač/robna marka: RTR ENERGIA, S.L. - Španjolska
Napon: 440V 50Hz
Snaga: 2,5-40 kVAr max
Zaštitna klasa: I
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: -ugrađen rastavni spojni zaštitni kontakt
-spoj: trokut (Δ); ispitni napon 3kV, Kategorija temperature -25/D

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);

- norme: HRN EN 60831-1:2008
HRN EN 60831-2:2008

Datum ispitivanja: 21.07.2015.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18117 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KONDENZATOR ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE
Tip/model:	DWCAP; DWCAP RCT; DWCAP RTF
Proizvođač/ trgovačka marka:	RTR ENERGIA, S.L. - Španjolska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60831-1:2008 - HRN EN 60831-2:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22777 od 22.07.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN TURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
22.07.2015

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

