



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23080**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

**Proizvod:** KUĆNI PRIKLJUČNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM

*Product:*

**Proizvođač/Trgovačka marka:** EXTEH d.o.o. - Hrvatska

*Manufacturer/Brand name:*

**Tip-ovl:** 1) KPO NH00  
2) KPO NH1

*Type:*

3) KPO NH2

4) KPO NH3

**Podnositelj zahtjeva:** EXTEH d.o.o.  
*Applicant:* Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

**Tehnički i drugi podaci:** (Specification:)

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon:              | 400V~; 50Hz  |
| 2) | Dimenzije (ŠxVxD):  | 260(400,530)x420(580,840)x250mm  |
| 3) | Zaštitna klasa:     | II   |
| 4) | Stupanj zaštite:    | IP54   |
| 5) | Napomena:           | - za priključak energetskog kabela<br>- zidna izvedba - poliestersko kućište   |
| 6) | Sastav:             | - rastavljačka sklopka 160(250;400;630)A (NH00/NH1/NH2) JEAN MULLER<br>- stezaljke N i PE; V stezaljka; premosnica<br>- kabelaška uvodnica FBD<br>- otvor za bravicu |
| 7) | Zemlja proizvodnje: | HRVATSKA   |

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** 18745 / 08.02.2017.  
*Test report number and date:*

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 61439-5:2012
- HRN EN 62208:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2010

**Valjanost do:** 08.02.2019  
*Valid until:*

**Datum:** 08.02.2017  
*Date:*



**Ovlaštena osoba**  
*Signature of authorized person*

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**  
**Direktor sektora Oprema**  
**i tehnički materijali**

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E-2 – 18745**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: KUĆNI PRIKLJUČNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM

Tip proizvoda: 1) KPO NH00  
2) KPO NH1  
3) KPO NH2  
4) KPO NH3

Proizvođač/robna marka: EXTEH d.o.o. – Hrvatska

Napon: 400V~; 50Hz

Dimenzije (ŠxVxD): 260(400,530)x420(580,840)x250mm

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP54

Napomena: - za priključak energetskog kabela  
- zidna izvedba – poliestersko kućište

Sastav: - rastavljačka sklopka 160(250;400;630)A (NH00/NH1/NH2) JEAN MULLER  
- stezaljke N i PE; V stezaljka; prenosnica  
- kabelaška uvodnica FBD  
- otvor za bravicu

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012  
HRN EN 61439-5:2012  
HRN EN 62208:2012  
HRN EN 60529:2000+A1:2010

Datum ispitivanja: 08.02.2017.



Ispitao:   
Damir Jakopović, dipl. ing.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18745 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	KUĆNI PRIKLJUČNI ORMAR S UGRAĐENOM OPREMOM
Tip/model:	KPO NH00 KPO NH1 KPO NH2 KPO NH3
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)</li><li>- HRN EN 61439-1:2012</li><li>- HRN EN 61439-5:2012</li><li>- HRN EN 62208:2012</li><li>- HRN EN 60529:2000+A1:2010</li></ul>	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23080 od 08.02.2017

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
08.02.2017

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

