



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22721

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **PRIKLJUČNI PRIBOR (2p+PE)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **N & L ELEKTROTEHNIK GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) UTIKAČ 2p+PE (48.1x.xx)
2) UTIČNICA ZA KABEL 2p+PE (48.1x.xx)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertičeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	250V 50Hz
2) Struja:	10/16A
3) Zaštitna klasa:	I
4) Stupanj zaštite:	IP20; IP44
5) Napomena:	IP44 - za gumene izvedbe
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **17987 / 28.04.2015.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN IEC 60884-1:2007

Valjanost do: **28.04.2017**
Valid until:

Datum: **28.04.2015**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17987 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIKLJUČNI PRIBOR (2p+PE)
Tip/model:	UTIKAČ 2p+PE (48.1x.xx) UTIČNICA ZA KABEL 2p+PE (48.1x.xx)
Proizvođač/ trgovačka marka:	N & L ELEKTROTECHNIK GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN IEC 60884-1:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22721 od 28.04.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
28.04.2015

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

Zoran Jurina