



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-22869**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **MINIJATURNI RELEJ SNAGE**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **ELKO EP sro - Češka**

Tip-ovi:
Type: **1) 750/***
2) 782/*****

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	a) 1),2) SVITAK 6;12;24;48;110V DC; 6;12;24;120;230V AC b) 1),2) KONTAKT max. 277V~ 50/60Hz AC; 28V DC
2) Struja:	IZLAZ 1) 16A; 2) 8A
3) Napomena:	PODNOŽJE 1) ES-11; 2) ES-15/4N
4) Zemlja proizvodnje:	ČEŠKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18316 / 25.03.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-4-1:2005+A1:2005+A2:2008
- HRN EN 60947-5-1:2008
- HRN EN 61810-1:2009
- HRN EN 61810-7:2008
- EN 60225-1-00:1997

Valjanost do:
Valid until: **25.03.2018**

Datum:
Date: **25.03.2016**



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18316

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: MINIJATURNI RELEJ SNAGE
Tip proizvoda: 1) 750/***
2) 782/***
Proizvođač/robna marka: ELKO EP sro – Češka
Napon: a) 1),2) SVITAK 6;12;24;48;110V DC; 6;12;24;120;230V AC
b) 1),2) KONTAKT max. 277V~ 50/60Hz AC; 28V DC
Struja: IZLAZ 1) 16A; 2) 8A
Napomena: PODNOŽJE 1) ES-11; 2) ES-15/4N

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-4-1:2005+A1:2005+A2:2008
HRN EN 60947-5-1:2008
HRN EN 61810-1:2009
HRN EN 61810-7:2008
EN 60225-1-00:1997

Datum ispitivanja: 25.03.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTMIZVJESTAJI\2016\18316 EXTEH.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18316 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	MINIJATURNI RELEJ SNAGE
Tip/model:	750/** 782/**
Proizvođač/ trgovačka marka:	ELKO EP sro - Češka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)- HRN EN 60947-4-1:2005+A1:2005+A2:2008- HRN EN 60947-5-1:2008- HRN EN 61810-1:2009- HRN EN 61810-7:2008- EN 60225-1-00:1997	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22869 od 25.03.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
25.03.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

