



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22981**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **MOTORSKI SKLOPNIK**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **TERASAKI - JAPAN**

Tip-ovi:
Type: **1) TC 9; 12; 18; 22; 32; 40 (b); 50; 65; 75; 85; 100; 130; 150; 185; 225; 265; 330; 400
500; 630; 800 (a)
2) TC 9; 12; 18; 22; 32; 40; 50; 65; 75; 85; 100; 130; 150; 185; 225; 265; 330; 400; 50
630; 800 (a/4)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertičeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon svitka:	1) 24VAC; 48VAC; 230VAC; 440VAC 50-60Hz; 24VDC; 48VDC; 220VDC 2) 230VAC; 400VAC 50-60Hz; 24VDC; 48VDC; 220VDC
2) Struja Ith:	1) 20-900A 2) 25-900A
3) Isklopna moć (AC3):	1) 4-440kW 2) 3-440kW
4) Stupnja zaštite:	IP20
5) Napomena:	Istosmjerni napon svitka-za snage 45kW isklópne moći
6) Zemlja proizvodnje:	JAPAN
7) Pribor:	- pomoćni kontakti: TSU 11; TSU 20; TSU 22; TSU 31; TSU 01; TSU 100(E) - dodatni pribor TSR.02 (meh.blokada); TSW (set priključaka); TR-4 (kontrolni relej)

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18499 / 08.08.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013.

Valjanost do: **08.08.2018**
Valid until:

Datum: **08.08.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18499

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: MOTORSKI SKLOPNIK

Tip proizvoda: 1) TC 9;12;18;22;32;40 (b); 50;65;75;85;100;130;150;185;225;265;330;400;500;630;800 (a)
2) TC 9;12;18;22;32;40; 50;65;75;85;100;130;150;185;225;265;330;400;500;630;800 (a/4)

Proizvođač/robna marka: TERASAKI – Japan

Napon svitka: 1) 24VAC ;48VAC; 230VAC; 440VAC 50-60Hz;24VDC48VDC;220VDC
2) 230VAC;400VAC 50-60Hz: 24VDC:48VDC 220VDC

Struja Ith: 1) 20-900A 2) 25-900A

Isklopna moć (AC3): 1) 4-440kW 2) 3-440kW

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: Istosmjerni napon svitka-za snage 45kW isklopne moći

Pribor: -pomoćni kontakti:TSU 11;TSU 20;TSU 22;TSU 31;TSU 01;
TSU 100(E)
-dodatni priborTSR.02 (meh.blokada);
TSW(set priključaka); TR-4(kontrolni relej)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013

Datum ispitivanja: 08.08.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18499 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	MOTORSKI SKLOPNIK
Tip/model:	TC 9; 12; 18; 22; 32; 40 (b); 50; 65; 75; 85; 100; 130; 150; 185; 225; 265; 330; 400; 500; 630; 800 (a) TC 9; 12; 18; 22; 32; 40; 50; 65; 75; 85; 100; 130; 150; 185; 225; 265; 330; 400; 500; 630; 800 (a/4)
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI - JAPAN

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-4-1:2010+A1:2013.

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22981 od 08.08.2016
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
08.08.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

