



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22897**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **NISKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK (NVO)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska**

Tip-ovi:
Type: **1) 1) NH 00C; 2) NH 1C; 3) NH 2C; 4) NH 3C; 5) NH 4M;
6) NH 00; NH 0M; 7) NH 0; NH 0M; 8) NH 3; NH 3M;
9) NHM 00; NHM 0; NHM 1; NHM 2; NHM 3; NHM 4;
10) NHB 00-3/G-DIN**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V~ 50Hz
2) Struja:	1) 2-100A; 2) 25-160A; 3) 25-250A; 4) 80-400A; 5) 400-1250A; 6) 2-160A; 7) 16-160A; 8) 160-630A; 9) KRATKOSPOJNIK 160/250/400/630/1250A; 10) UNIVERZALNA RUČKA
3) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18365 / 11.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **11.05.2018**
Valid until:

Datum: **11.05.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 18365

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: NISKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK (NVO)

Tip proizvoda: 1) NH 00C; 2) NH 1C; 3) NH 2C; 4) NH 3C; 5) NH 4M;
6) NH 00; NH 0M; 7) NH 0; NH 0M; 8) NH 3; NH 3M;
9) NHM 00; NHM 0; NHM 1; NHM 2; NHM 3; NHM 4;
10) NHB 00-3/G-DIN

Proizvođač/robna marka: EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska

Napon: 500V~ 50Hz

Struja: 1) 2-100A; 2) 25-160A; 3) 25-250A; 4) 80-400A; 5) 400-1250A;
6) 2-160A; 7) 16-160A; 8) 160-630A;
9) KRATKOSPOJNIK160/250/400/630/1250A;
10) UNIVERZALNA RUČKA

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopovic, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTMIZVJESTAJI\2016\18365 EXTEH.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18365 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	NISKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK (NVO)
Tip/model:	1) NH 00C; 2) NH 1C; 3) NH 2C; 4) NH 3C; 5) NH 4M; 6) NH 00; NH 0M; 7) NH 0; NH 0M; 8) NH 3; NH 3M; 9) NHM 00; NHM 0; NHM 1; NHM 2; NHM 3; NHM 4; 10) NHB 00-3/G-DIN
Proizvođač/ trgovačka marka:	EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60269-1:2009+A1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22897 od 11.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.05.2016

»EXTEH«^{MP} d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

