



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23032**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EL-CO - Rumunjska**

Tip-ovi:
Type: **1) D01U, D01V (Kapa D01, Prsten D01 2-10A)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification:)
1)	Napon:	400V
2)	Struja:	16Amax
3)	Zemlja proizvodnje:	RUMUNJSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18617 / 21.11.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **22.11.2018**
Valid until:

Datum: **22.11.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18617

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip proizvoda: D01U, D01V (Kapa D01, Prsten D01 2-10A)
Proizvođač/robna marka: EL-CO - Rumunjska
Napon: 400V
Struja: 16Amax

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 21.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18617 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip/model:	D01U, D01V (Kapa D01, Prsten D01 2-10A)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EL-CO - Rumunjska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60269-1:2009+A1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23032 od 22.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
22.11.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

