



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23031**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

EL-CO - Rumunjska

Tip-ovi:
Type:

1) D02U, D02V (Kapa D02, Prsten D02 20-50A)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

1) Napon:	400V
2) Struja:	63Amax
3) Zemlja proizvodnje:	RUMUNJSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18616 / 21.11.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **22.11.2018**
Valid until:

Datum: **22.11.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.
Direktor sektora Oprema
i tehnički materijali



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18616

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip proizvoda: D02U, D02V (Kapa D02, Prsten D02 20-50A)
Proizvođač/robna marka: EL-CO - Rumunjska
Napon: 400V
Struja: 63Amax

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 21.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično ni u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTMIZVJESTAJI\2016\18616 EXTEH, osn.inst.osigurača.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18616 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA
Tip/model:	D02U, D02V (Kapa D02, Prsten D02 20-50A)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EL-CO - Rumunjska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60269-1:2009+A1:2010	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23031 od 22.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
22.11.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

[Handwritten Signature]