



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23029**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA S PRSTENIMA**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**EL-CO - Rumunjska**

Tip-ovi:  
Type:

1) D(E16) EZV25 tip DII; EZV25 tip DIII; EZV63 tip DIV; EZV100  
2) EZU

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V~
2) Struja:	1) 25A, 63A, 100A; 2) 25A, 63A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	1-polna; 3-polna
5) Zemlja proizvodnje:	RUMUNJSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18614 / 21.11.2016.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);  
- HRN EN 60269-1:2009

Valjanost do: 22.11.2018  
Valid until:

Datum: 22.11.2016  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zahimović, dipl.ing.**  
Direktor sektora Oprema  
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
br. E-2 - 18614

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Naziv proizvoda: OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA S PRSTENIMA  
Tip proizvoda: 1) D(E16) EZV25 tip DII; EZV25 tip DIII; EZV63 tip DIV; EZV100  
2) EZU  
Proizvođač/robna marka: EL-CO - Rumunjska  
Napon: 500V~  
Struja: 1) 25A, 63A, 100A; 2) 25A, 63A  
Stupanj zaštite: IP20  
Napomena: 1-polna; 3-polna

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60269-1:2009

Datum ispitivanja: 21.11.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18614 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	OSNOVA INSTALACIJSKOG OSIGURAČA S PRSTENIMA
Tip/model:	D(E16) EZV25 tip DII; EZV25 tip DIII; EZV63 tip DIV; EZV100 EZU
Proizvođač/ trgovačka marka:	EL-CO - Rumunjska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016); - HRN EN 60269-1:2009	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23029 od 22.11.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN VURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
22.11.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

