



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22898**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **PODNOŽJE ZA NISKONAPONSKE VISOKOUČINSKE
RASTALNE UMETKE (NVO)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska**

Tip-ovi:
Type: **1) NHU(B)-00S(SB); NHU(B)-00x3S(SB, KS) 1C
2) NHZ-OS(SB); NHZ-0x3S(SB)
3) NHZ-1S(SB); NHU-1x3S(SB)
4) NHZ-2S(SB)
5) NHU-2x3S(SB)
6) NHZ-3S(SB); NHU-3x3S(SB); NHZ-4S**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	660V~ 50Hz
2) Struja:	400Amax.
3) Napomena:	Za umetak: 1) NVO 00; NVO 00C; 2) NVO 0; 3) NVO 1, NVO 1C; 4),5) NVO 2, NVO 2C; 6) NVO 3, NVO 3C
4) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18366 / 11.05.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do:
Valid until: **11.05.2018**

Datum:
Date: **11.05.2016**



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18366

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: PODNOŽJE ZA NISKONAPONSKE VISOKOUČINSKE
RASTALNE UMETKE (NVO)

Tip proizvoda: 1) NHU(B)-00S(SB); NHU(B)-00x3S(SB, KS) 1C
2) NHZ-OS(SB); NHZ-0x3S(SB)
3) NHZ-1S(SB); NHU-1x3S(SB)
4) NHZ-2S(SB)
5) NHU-2x3S(SB)
6) NHZ-3S(SB); NHU-3x3S(SB); NHZ-4S

Proizvođač/robna marka: EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska

Napon: 660V~ 50Hz

Struja: 400Amax.

Napomena: Za umetak:
1) NVO 00; NVO 00C; 2) NVO 0; 3) NVO 1, NVO 1C;
4),5) NVO 2, NVO 2C; 6) NVO 3, NVO 3C

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 11.05.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18366 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PODNOŽJE ZA NISKONAPONSKE VISOKOUČINSKE RASTALNE UMETKE (NVO)
Tip/model:	NHU(B)-00S(SB); NHU(B)-00x3S(SB, KS) 1C NHZ-OS(SB); NHZ-0x3S(SB) NHZ-1S(SB); NHU-1x3S(SB) NHZ-2S(SB) NHU-2x3S(SB) NHZ-3S(SB); NHU-3x3S(SB); NHZ-4S
Proizvođač/ trgovačka marka:	EFEN-SMART-VILL KFT. - Mađarska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22898 od 11.05.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
11.05.2016

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

[Signature]