



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23010**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

**PREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR)
S PODEŠAVANJEM PREOSTALE STRUJE**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

TERASAKI - Japan

Tip-ovi:
Type:

- 1) ZE 125 NJ(ZP), ZS 125 NJ(ZP), ZS 125 GJ(ZP)
- 2) ZE 250 NJ(ZP), ZS 250 NJ(ZP), ZS 250 GJ(ZP)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Napon: | 500(690)V~ 50-60Hz |
| 2) Struja: | 1) 100A, 125A; 2) 160A, 250A |
| 3) Stupanj zaštite: | IP20 |
| 4) Zaštitna klasa: | I |
| 5) Napomena: | a) prekidna moć: 25kA/36kA/65kA
b) izvedba 3p i 4p
c) podesivost Id: 3mA-3A |
| 6) Zemlja proizvodnje: | JAPAN |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18576 / 17.10.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-2:2008+A1:2011

Valjanost do: 18.10.2018
Valid until:

Datum: 18.10.2016
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18576

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: PREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR)
S PODEŠAVANJEM PREOSTALE STRUJE

Tip proizvoda: 1) ZE 125 NJ(ZP), ZS 125 NJ(ZP), ZS 125 GJ(ZP)
2) ZE 250 NJ(ZP), ZS 250 NJ(ZP), ZS 250 GJ(ZP)

Proizvođač/robna marka: TERASAKI - Japan

Napon: 500(690)V~ 50-60Hz

Struja: 1) 100A, 125A; 2) 160A, 250A

Stupanj zaštite: IP20

Zaštitna klasa: I

Napomena: a) prekidna moć: 25kA/36kA/65kA
b) izvedba 3p i 4p
c) podesivost Id: 3mA-3A

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);

- norme: HRN EN 60947-2:2008+A1:2011

Datum ispitivanja: 17.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18576 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR) S PODEŠAVANJEM PREOSTALE STRUJE
Tip/model:	ZE 125 NJ(ZP), ZS 125 NJ(ZP), ZS 125 GJ(ZP) ZE 250 NJ(ZP), ZS 250 NJ(ZP), ZS 250 GJ(ZP)
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI - Japan

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-2:2008+A1:2011

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23010 od 18.10.2016
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
18.10.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

