



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23011**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCBS)

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

TERASAKI - Japan

Tip-ovi:
Type:

- 1) Pomoćni kontakti: SHT; UVT; AX; AX/NO; AX/NC; AL/CO; AL/NO
- 2) Motorni pogon: MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC
- 3) Ručna sklopka HP (IP54) sa/bez ključa:
MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1) 100-240V~ 50Hz; 2) 200-480V~ 50Hz
2) Struja:	1) 10-630A; 2) 800-1600A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Zaštitna klasa:	I
5) Napomena:	a) prekidna moć: 25kA/36kA/65kA b) izvedba 3p i 4p c) podesivost Id: 3mA-3A
6) Zemlja proizvodnje:	JAPAN

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18577 / 17.10.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60204-1:2008+A1:2009+Ispr.1:2011
- HRN EN 61058-1:2007+A2:2008

Valjanost do: 18.10.2018
Valid until:

Datum: 18.10.2016
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zanihović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18577

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCBS)

Tip proizvoda: 1) Pomoćni kontakti: SHT; UVT; AX; AX/NO; AX/NC; AL/CO; AL/NO
2) Motorni pogon: MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC
3) Ručna sklopka HP (IP54) sa/bez ključa:
MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC

Proizvođač/robna marka: TERASAKI - Japan

Napon: 1) 100-240V~ 50Hz; 2) 200-480V~ 50Hz

Struja: 1) 10-630A; 2) 800-1600A

Stupanj zaštite: IP20

Zaštitna klasa: I

Napomena: a) prekidna moć: 25kA/36kA/65kA
b) izvedba 3p i 4p
c) podesivost Id: 3mA-3A

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60204-1:2008+A1:2009+Ispr.1:2011
HRN EN 61058-1:2007+A2:2008

Datum ispitivanja: 17.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18577 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCBS)
Tip/model:	Pomoćni kontakti: SHT; UVT; AX; AX/NO; AX/NC; AL/CO; AL/NO Motorni pogon: MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC Ručna sklopka HP (IP54) sa/bez ključa: MCCBS 125AC; MCCBS 250AC; MCCBS 400-630AC
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI - Japan

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60204-1:2008+A1:2009+Ispr.1:2011
- HRN EN 61058-1:2007+A2:2008

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 23011 od 18.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
18.10.2016

M.P.
»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

