



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 23016

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **FTG Friedrich Göhringer GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) 38001 Cu
2) 38032 Cu**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUŠEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V AC
2) Struja:	1) 125A; 2) 160A
3) Prekidna moć:	10kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Ulazni priključak:	1) 2x10-35mm ² ; 2) 1x10-70mm ²
6) Izlazni priključak:	1) 10x2,5-16mm ² ; 2) 6x2,5-16mm ²
7) Napomena:	- Izvedba: 1) četveropolna; 2) jednopolna - izolirano kućište
8) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18601 / 20.10.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-7-1:2005
- HRN EN 60998-1:2007
- HRN EN 60999-1:2007
- HRN EN 60999-2:2007

Valjanost do: **21.10.2018**
Valid until:

Datum: **21.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18601

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA

Tip proizvoda: 1) 38001 Cu
2) 38032 Cu

Proizvođač/robna marka: FTG Friedrich Göhringer GmbH - Njemačka

Napon: 400V AC

Struja: 1)125A; 2) 160A

Prekidna moć: 10kA

Stupanj zaštite: IP20

Ulazni priključak: 1) 2x10-35mm²; 2) 1x10-70mm²

Izlazni priključak: 1) 10x2,5-16mm²; 2) 6x2,5-16mm²

Napomena: - Izvedba: 1) četveropolna; 2) jednopolna
- izolirano kućište

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-7-1:2005
HRN EN 60998-1:2007
HRN EN 60999-1:2007
HRN EN 60999-2:2007

Datum ispitivanja: 20.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18601 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA
Tip/model:	38001 Cu 38032 Cu
Proizvođač/ trgovačka marka:	FTG Friedrich Göhringer GmbH - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-7-1:2005 - HRN EN 60998-1:2007 - HRN EN 60999-1:2007 - HRN EN 60999-2:2007	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23016 od 21.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
21.10.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

