



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23015**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product: **PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name: **TEKNOMEGA S.r.L. - Italija**

Tip-ovi:  
Type: **1) RPQ 1000; RPQ 1005; RPQ 1010  
2) RPQ 1015**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant: **EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V AC
2) Struja:	1)125A; 2) 160A
3) Prekidna moć:	10kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Ulazni priključak:	1x10-35mm <sup>2</sup>
6) Izlazni priključak:	1) 6(10;14)x2,5-16mm <sup>2</sup> ; 2) 11x 2,5-16mm <sup>2</sup>
7) Napomena:	- Izvedba: četveropolna - izolirano kućište
8) Zemlja proizvodnje:	ITALIJA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date: **18600 / 20.10.2016.**

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-7-1:2005

Valjanost do: **21.10.2018**  
Valid until:

Datum: **21.10.2016**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 – 18600**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA

Tip proizvoda: 1) RPQ 1000; RPQ 1005; RPQ 1010  
2) RPQ 1015

Proizvođač/robna marka: TEKNOMEGA S.r.L. - Italija

Napon: 400V AC

Struja: 1)125A; 2) 160A

Prekidna moć: 10kA

Stupanj zaštite: IP20

Ulazni priključak: 1x10-35mm<sup>2</sup>

Izlazni priključak: 1) 6(10;14)x2,5-16mm<sup>2</sup>; 2) 11x 2,5-16mm<sup>2</sup>

Napomena: - Izvedba: četveropolna  
- izolirano kućište

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60947-7-1:2005

Datum ispitivanja: 20.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18600 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIKLJUČNA STEZALJKA - DISTRIBUCIJSKA
Tip/model:	RPQ 1000; RPQ 1005; RPQ 1010 RPQ 1015
Proizvođač/ trgovačka marka:	TEKNOMEGA S.r.L. - Italija

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-7-1:2005

Dokument izdan od  
Zavoda za ispitivanje  
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 23015 od 21.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

*ZORAN ŠURIVA - DIREKTOR*

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
21.10.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

