



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 22823

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **PRIKLJUČNA STEZALJKA (ZA Cu / Al VODIČE)**  
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **EXTEH d.o.o. - Hrvatska**  
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) V 95 (29.93.16)**  
Type: **2) V 120 (29.93.14)**  
**3) V 300 (29.93.13); V 300DV**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**  
Applicant: **Sertićeve ledine 3**  
**10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Struja:	1600A max
2) Napomena:	1) za direktan priključak na V spojni element aparata 2) za vodiče presjeka 95/120/300mm <sup>2</sup> max (za izvedbu "se")
3) Sastav:	- stezaljka: tijelo - pocinčani bakreni profil - zatezni vijak - pocinčani čelik
4) Pribor:	priključna pločica: - za V 95 (29.93.17); za V 120 (29.93.18); za V 300 (29.93.19)
5) Zemlja proizvodnje:	HRVATSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18215 / 06.11.2015.**  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-7-1:2005
- HRN EN 60947-7-2:2010

Valjanost do: **06.11.2017**  
Valid until:

Datum: **06.11.2015**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Damir Jakopović, dipl.ing.**

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18215 / 2015

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIKLJUČNA STEZALJKA (ZA Cu / Al VODIČE)
Tip/model:	V 95 (29.93.16) V 120 (29.93.14) V 300 (29.93.13); V 300DV
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH d.o.o. - Hrvatska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)</li><li>- HRN EN 60947-7-1:2005</li><li>- HRN EN 60947-7-2:2010</li></ul>	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22823 od 06.11.2015

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

BORAN JUKINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
06.11.2015

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

