



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22998**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **PRIKLJUČNO MJERNA KUTIJA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **EXTEH - Hrvatska**

Tip-ovi:
Type: **1) EMPK 01 (29.51.04); EMPK 02 (29.51.05)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon: | 690V AC 50Hz (750V DC) |
| 2) | Struja: | 32A |
| 3) | Zaštitna klasa: | I |
| 4) | Stupanj zaštite: | IP20 |
| 5) | Napomena: | - za različite vrste mjerenja potrošnje u razvodnim ormarima |
| 6) | Sastav: | - redne stezaljke CDS6U CONNECTWEL
- DF - rastavna osigurač sklopka za cilindrične osigurače
- (EMPK 01 - rastavljanje L+N; EMPK02 - rastavljanje faznih vodova) |
| 7) | Zemlja proizvodnje: | HRVATSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18570 / 06.10.2016**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 61439-1:2012
- HRN EN 60529:2000+A1:2008

Valjanost do: **07.10.2018**
Valid until:

Datum: **07.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18570

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: PRIKLJUČNO MJERNA KUTIJA
Tip proizvoda: EMPK 01 (29.51.04); EMPK 02 (29.51.05)
Proizvođač/robna marka: EXTEH - Hrvatska
Napon: 690V AC 50Hz (750V DC)
Struja: 32A
Zaštitna klasa: I
Stupanj zaštite: IP 20
Napomena: - za različite vrste mjerenja potrošnje u razvodnim ormarima
Sastav: - redne stezaljke CDS6U CONNECTWEL
- DF - rastavna osigurač sklopka za cilindrične osigurače
-(EMPK 01 - rastavljanje L+N; EMPK02 - rastavljanje faznih vodova)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 61439-1:2012
HRN EN 60529:2000+A1:2008

Datum ispitivanja: 06.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18570 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	PRIKLJUČNO MJERNA KUTIJA
Tip/model:	EMPK 01 (29.51.04); EMPK 02 (29.51.05)
Proizvođač/ trgovačka marka:	EXTEH - Hrvatska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 61439-1:2012 - HRN EN 60529:2000+A1:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22998 od 07.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
07.10.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

