



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22855**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **JEAN MULLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) KETO 000-3/9**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	690V ; 50Hz
2) Struja:	100A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Rastavna osigurač sklopka 3-polna: - za temeljnu ploču - kategorija upotrebe AC-22B (400V) - za osigurače NH000 (100A) - priključne stezaljke - vijak M8
5) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18264 / 12.01.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012



Valjanost do: **12.01.2018**
Valid until:

Datum: **12.01.2016**
Date:

Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

u. z.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18264

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")
Tip proizvoda: KETO 000-3/9
Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka
Napon: 690V ; 50Hz
Struja: 100A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Rastavna osigurač sklopka 3-polna:
- za temeljnu ploču
- kategorija upotrebe AC-22B (400V)
- za osigurače NH000 (100A)
- priključne stezaljke – vijak M8

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);

- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 12.01.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJESTAJI\2016\18264 EXTEH.doc



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18264

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")
Tip proizvoda: KETO 000-3/9
Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka
Napon: 690V ; 50Hz
Struja: 100A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Rastavna osigurač sklopka 3-polna:
- za temeljnu ploču
- kategorija upotrebe AC-22B (400V)
- za osigurače NH000 (100A)
- priključne stezaljke – vijak M8

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 12.01.2016.

MP

Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.