



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22853**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **JEAN MULLER GmbH - Njemačka**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) KETO 2-3/9**
Type:

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V AC; 50Hz
2) Struja:	400A
3) Nazivna moguća struja kratkog spoja:	50kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	- kategorija upotrebe AC-22B - trolejna izvedba - veličina osigurača - NH2 (400A) - u skladu s Izvještajem o tipskom ispitivanju br. 02.03.02954.1.0/LTL2/CB/CCA izdanog od AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 05.04.2009.
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **18262 / 12.01.2016.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: **12.01.2018**
Valid until:

Datum: **12.01.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18262

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")
Tip proizvoda: KETO 2-3/9
Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka
Napon: 500V AC; 50Hz
Struja: 400A
Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: - kategorija upotrebe AC-22B
- trolejna izvedba
- veličina osigurača -- NH2 (400A)
- u skladu s Izvještajem o tipskom ispitivanju
br. 02.03.02954.1.0/LTL2/CB/CCA izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 05.04.2009.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 12.01.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18262 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEIDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "2")
Tip/model:	KETO 2-3/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

<ul style="list-style-type: none">- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22853 od 12.01.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YORINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
12.01.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

