



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22876**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTALNI ULOŽAK CILINDRIČNOG OSIGURAČA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **KVGY Kft - Mađarska**

Tip-ovi:
Type: **1) CH 8; CH10; CH 14; CH 22**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V;500V;690V
2) Struja:	0,5-100A
3) Klasa:	gL-gG; aM
4) Prekidna moć:	50kA
5) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18329 / 06.04.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009 +A1:2010
- HRN HD 60269-2-1:2009
- HRN HD 60269-3-1:2009

Valjanost do: **06.04.2018**
Valid until:

Datum: **06.04.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2-18329

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTALNI ULOŽAK CILINDRIČNOG OSIGURAČA
Tip proizvoda: CH 8; CH10; CH 14; CH 22
Proizvođač/robna marka: KVGY Kft - Mađarska
Napon: 400V;500V;690V
Struja: 0,5-100A
Klasa: gL-gG; aM
Prekidna moć: 50kA

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10)

- norme: HRN EN 60269-1:2009 +A1:2010
- HRN HD 60269-2-1:2009
- HRN HD 60269-3-1:2009

Datum ispitivanja: .06.04.2016.



Ispitao:
Damir Jakopović dipl. Ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJEŠTAJI\2016\18329 EXTEH.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18329 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTALNI ULOŽAK CILINDRIČNOG OSIGURAČA
Tip/model:	CH 8; CH10; CH 14; CH 22
Proizvođač/ trgovačka marka:	KVGY Kft - Mađarska

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009 +A1:2010
- HRN HD 60269-2-1:2009
- HRN HD 60269-3-1:2009

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22876 od 06.04.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
06.04.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

» EXTEH « d.o.o.
Z A G R E B 2

