



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22604**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **KVGY**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R**
Type: **2) D III; F D III.R**
3) D IV

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V
2) Struja:	1) 2-25A; 2) 35-63A; 3) 80-100A
3) Klasa:	gL-gG; F R
4) Prekidna moć:	50kA (cos ϕ =0,2)
5) Zemlja proizvodnje:	Mađarska

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **17642 / 27.08.2014.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **27.08.2016**
Valid until:

Datum: **27.08.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2-17642

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip proizvoda: 1) D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R
2) D III; F D III.R
3) D IV
Proizvođač/robna marka: KVGY - Mađarska
Napon/Frekvencija: 500V
Struja: 1)2-25A; 2) 35-63A; 3) 80-100A
Klasa: gL-gG; F R
Prekidna moć: 50kA (cosφ=0,2)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10)

- norme: HRN EN 60269-1:2009 +A1:2010

Datum ispitivanja: 27.08.2014.



Ispitao:
Damir Jakopović dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17642 / 2014

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertičeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip/model:	D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R D III; F D III.R D IV
Proizvođač/ trgovačka marka:	KVGY

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 22604 od 27.08.2014

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN JURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
27.08.2014

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

Zoran Jurina