



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22622**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **KVGY**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**)**
Type: **2) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**)**
3) D03 (11.)****

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Sertićeve ledine 3**
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V AC; 250V DC; 50Hz
2) Struja:	1) 2-16A; 2) 20-63A; 3) 80-100A
3) Klasa:	gL-gG:gR
4) Prekidna moć:	50kA (cos ϕ =0,1)
5) Zemlja proizvodnje:	Mađarska

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **17693 / 22.10.2014.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **22.10.2016**
Valid until:

Datum: **22.10.2014**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2-17693

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip proizvoda: 1) D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**)
2) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**)
3) D03 (11.**)**
Proizvođač/robna marka: KVGY - Mađarska
Napon/Frekvencija: 400V AC; 250V DC; 50Hz
Struja: 1)2-16A; 2) 20-63A; 3) 80-100A
Klasa: gL-gG; gR
Prekidna moć: 50kA ($\cos\phi=0,1$)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10)

- norme: HRN EN 60269-1:2009 +A1:2010

Datum ispitivanja: 22.10.2014.



Ispitao:
Damir Jakopović dipl. ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 17693 / 2014

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip/model:	D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**) D03 (11.**)**
Proizvođač/ trgovačka marka:	KVGY

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22622 od 22.10.2014
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
22.10.2014

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

