



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2-23012**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **KVGY - Mađarska**

Tip-ovi:
Type: **1) D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**)
2) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**)
3) D03 (11.**.**))**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	400V AC; 250V DC; 50Hz
2) Struja:	1) 2-16A; 2) 20-63A; 3) 80-100A
3) Klasa:	gL-gG:gR
4) Prekidna moć:	50kA (cos ϕ =0,1)
5) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18578 / 17.10.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **18.10.2018**
Valid until:

Datum: **18.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18578

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip proizvoda: 1) D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**)
2) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**)
3) D03 (11.**)**
Proizvođač/robna marka: KVGY - Mađarska
Napon: 400V AC; 250V DC; 50Hz
Struja: 1) 2-16A; 2) 20-63A; 3) 80-100A
Klasa: gL-gG:gR
Prekidna moć: 50kA (cos ϕ =0,1)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 17.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18578 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA
Tip/model:	D01 (11.55.**); F D01 R (11.65.**) D02 (11.56.**); F D02 R (11.66.**) D03 (11.**)**
Proizvođač/ trgovačka marka:	KVGY - Mađarska

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 23012 od 18.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
18.10.2016

M.P.

»EXTEH« d.o.o.
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

