



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22992**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

KVGY - Mađarska

Tip-ovi:
Type:

1) D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R
2) D III; F D III.R
3) D IV

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

| Tehnički i drugi podaci: | (Specification:) |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Napon: | 500V |
| 2) Struja: | 1) 2-25A; 2) 35-63A; 3) 80-100A |
| 3) Klasa: | gL-gG; F R |
| 4) Prekidna moć: | 50kA (cos φ=0,2) |
| 5) Zemlja proizvodnje: | MAĐARSKA |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18511 / 26.08.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Valjanost do: **26.08.2018**
Valid until:

Datum: **26.08.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 – 18511

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA

Tip proizvoda: 1) D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R
2) D III; F D III.R
3) D IV

Proizvođač/robna marka: KVGY – Mađarska

Napon: 500V

Struja: 1) 2-25A; 2) 35-63A; 3) 80-100A

Klasa: gL-gG; F R

Prekidna moć: 50kA (cos ϕ =0,2)

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: HRN EN 60269-1:2009+A1:2010

Datum ispitivanja: 26.08.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18511 / 2016

| | |
|---------------------------------|---|
| Proizvođač / Uvoznik: | EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD |
| Naziv proizvoda: | RASTALNI ULOŽAK OSIGURAČA |
| Tip/model: | D(E16); F D(E16)R; D II; F D II.R D III; F D III.R D IV |
| Proizvođač/ trgovačka marka: | KVGY - Mađarska |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

| | |
|--|---|
| - Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60269-1:2009+A1:2010 | |
| Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.: | SVJEDODŽBA br. E-2- 22992 od 26.08.2016 |

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
26.08.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

