



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22854**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RASTAVLJAKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Tip-ovi:
Type:

**1) KETO 00-3/9
2) LTL 00-1/9**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

**EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1) 500V AC; 50Hz; 2) 250V AC; 50Hz
2) Struja:	160A
3) Nazivna moguća struja kratkog spoja:	50kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	- kategorija upotrebe AC-22B - 1) trolna izvedba; 2) jednopolna izvedba - veličina osigurača - NH00 (160A) - u skladu s izvještajem o tipskom ispitivanju br. 02.03.02954.1.0/LTL00CB/CCA izdanog od AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 30.03.2009.
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

18263 / 12.01.2016.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: 12.01.2018
Valid until:

Datum: 12.01.2016
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 18263

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")

Tip proizvoda: 1) KETO 00-3/9
2) LTL 00-1/9

Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Napon: 1) 500V AC; 50Hz; 2) 250V AC; 50Hz

Struja: 160A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: - kategorija upotrebe AC-22B
- 1) trolpolna izvedba; 2) jednopolna izvedba
- veličina osigurača – NH00 (160A)
- u skladu s Izvještajem o tipskom ispitivanju
br. 02.03.02954.1.0/LTL00CB/CCA izdanog od
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 30.03.2009.

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 12.01.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Z:\OTM\IZVJESTAJI\2016\18263 EXTEH.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18263 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "00")
Tip/model:	KETO 00-3/9 LTL 00-1/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60947-1:2009+A1:2012 - HRN EN 60947-3:2010+A1:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22854 od 12.01.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
12.01.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB

