



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 22852**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1")**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**JEAN MULLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:  
Type:

**1) KETO 1-3/9  
2) LTL 1-1/9**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1) 500V AC; 50Hz; 2) 250V AC; 50Hz
2) Struja:	250A
3) Nazivna moguća struja kratkog spoja:	50kA
4) Stupanj zaštite:	IP20
5) Napomena:	- kategorija upotrebe AC-22B - 1) trolejna izvedba; 2) jednopolna izvedba - veličina osigurača - NH1 (250A) - u skladu s izvještajem o tipskom ispitivanju br. 02.03.02954.1.0/LTL1/CB/CCA izdanog od AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 03.04.2009.
6) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

**18261 / 12.01.2016.**

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:**

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010)
- HRN EN 60947-1:2009+A1:2012
- HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Valjanost do: 12.01.2018  
Valid until:

Datum: 12.01.2016  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person  
**Zoran Zaninović, dipl.ing.**



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 - 18261**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1")

Tip proizvoda: 1) KETO 1-3/9  
2) LTL 1-1/9

Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH - Njemačka

Napon: 1) 500V AC; 50Hz; 2) 250V AC; 50Hz

Struja: 250A

Nazivna moguća struja kratkog spoja: 50kA

Stupanj zaštite: IP20

Napomena: - kategorija upotrebe AC-22B  
- 1) trolpolna izvedba; 2) jednopolna izvedba  
- veličina osigurača – NH1 (250A)  
- u skladu s Izvještajem o tipskom ispitivanju  
br. 02.03.02954.1.0/LTL1/CB/CCA izdanog od  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH od 03.04.2009.

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010);
- norme: HRN EN 60947-1:2009+A1:2012  
HRN EN 60947-3:2010+A1:2012

Datum ispitivanja: 12.01.2016.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18261 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURACE VELIČINE "1")
Tip/model:	KETO 1-3/9 LTL 1-1/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010) - HRN EN 60947-1:2009+A1:2012 - HRN EN 60947-3:2010+A1:2012	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 22852 od 12.01.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN KURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
12.01.2016

M.P.  
» EXTEH « d.o.o.  
Z A G R E B 2

Potpis odgovorne osobe:

hise