



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23013**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **RASTAVLJAČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **JEAN MÜLLER GmbH - Njemačka**

Tip-ovi:
Type: **1) LTL000-3/9**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Sertićeve ledine 3
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	690V 50Hz
2) Struja:	100A
3) Stupanj zaštite:	IP20
4) Napomena:	Rastavna osigurač sklopka 3-polna: - za temeljnu ploču - kat. upotrebe AC-22B (400V) - za osigurače NH000 (100A) - priključne stezaljke - vijak M8
5) Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date: **18579 / 17.10.2016.**

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-3:2005+A1:2005+A2:2008

Valjanost do: **18.10.2018**
Valid until:

Datum: **18.10.2016**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Zoran Zaninović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 2 - 18579

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Naziv proizvoda: RASTAVLJAJČKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")
Tip proizvoda: LTL000-3/9
Proizvođač/robna marka: JEAN MÜLLER GmbH - Njemačka
Napon: 690V 50Hz
Struja: 100A
Stupanj zaštite: IP20
Napomena: Rastavna osigurač sklopka 3-polna:
- za temeljnu ploču
- kat. upotrebe AC-22B (400V)
- za osigurače NH000 (100A)
- priključne stezaljke - vijak M8

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-3:2005+A1:2005+A2:2008

Datum ispitivanja: 17.10.2016.



Ispitao:

Damir Jakobović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18579 / 2016

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJKA SKLOPKA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "000")
Tip/model:	LTL000-3/9
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MÜLLER GmbH - Njemačka

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016) - HRN EN 60947-3:2005+A1:2005+A2:2008	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23013 od 18.10.2016

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN YURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
18.10.2016

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

»EXTEH« d.o.o.
ZAGREB 2

