



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23067**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**RASTAVLJAJKA SKLOPKA - PRUGA  
(ZA OSIGURAJE VELIČINE "1-3" sistem 185mm)**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**JEAN MULLER GmbH - NJEMAČKA**

Tip-ovi:  
Type:

**1) 1a) L1-3/3A/HA; 1b) L1-3/9/KM2G-F/HA; 2a) L2-3/3A/HA;  
2b) L2-3/4A/HA; 2c) L2-3/4A-60/HA; 2d) L2-3/9/KM2G-F/HA;  
2e) L2-3/9/KM2G/HA; 3a) L3-3/3A/HA; 3b) L3-3/4A/HA;  
3c) L3-3/4A-60/HA; 3d) L3-3/9/KM2G-F/HA; 3e) L2-3/9/KM2G/HA**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.  
Sertićeve ledine 3  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD**

**Tehnički i drugi podaci:** (Specification:)

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon:              | 400-690V AC; 50Hz  |
| 2) | Struja:             | 1) 250A; 2) 400A; 3) 630A  |
| 3) | Stupanj zaštite:    | IP30   |
| 4) | Napomena:           | - za DELTA kontakt sistem<br>- prozirni poklopac priključaka<br>- 1a,2a,b,c,3a,b,c) ravni priključak M19(M12)<br>1b,2d,e, 3d,e) V stezaljka KM2G(-F) |
| 5) | Zemlja proizvodnje: | NJEMAČKA   |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

18711 / 20.01.2017.

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-3:2010

Valjanost do: **23.01.2019**  
Valid until:

Datum: **23.01.2017**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

**Zoran Zaninović, dipl.ing.**  
Direktor sektora Oprema  
i tehnički materijali

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2 – 18711**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RASTAVLJAJČKA SKLOPKA - PRUGA  
(ZA OSIGURAAE VELIČINE "1-3" sistem 185mm)

Tip proizvoda: 1a) L1-3/3A/HA  
1b) L1-3/9/KM2G-F/HA  
2a) L2-3/3A/HA  
2b) L2-3/4A/HA  
2c) L2-3/4A-60/HA  
2d) L2-3/9/KM2G-F/HA  
2e) L2-3/9/KM2G/HA  
3a) L3-3/3A/HA  
3b) L3-3/4A/HA  
3c) L3-3/4A-60/HA  
3d) L3-3/9/KM2G-F/HA  
3e) L2-3/9/KM2G/HA

Proizvođač/robna marka: JEAN MULLER GmbH – NJEMAČKA

Napon: 400-690V AC; 50Hz

Struja: 1) 250A; 2) 400A; 3) 630A

Stupanj zaštite: IP30

Napomena: -za DELTA kontakt sistem  
-prozirni poklopac priključaka  
-1a,2a,b,c,3a,b,c) ravni priključak M19(M12)  
1b,2d,e, 3d,e) V stezaljka KM2G(-F)

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN 60947-1:2009  
HRN EN 60947-3:2010

Datum ispitivanja: 20.01.2017.



Ispitao:  
Damir Jakopović, dipl. ing.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 18711 / 2017

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Sertićeve ledine 3 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Naziv proizvoda:	RASTAVLJAJČKA SKLOPKA - PRUGA (ZA OSIGURAČE VELIČINE "1-3" sistem 185mm)
Tip/model:	1a) L1-3/3A/HA; 1b) L1-3/9/KM2G-F/HA; 2a) L2-3/3A/HA; 2b) L2-3/4A/HA; 2c) L2-3/4A-60/HA; 2d) L2-3/9/KM2G-F/HA; 2e) L2-3/9/KM2G/HA; 3a) L3-3/3A/HA; 3b) L3-3/4A/HA; 3c) L3-3/4A-60/HA; 3d) L3-3/9/KM2G-F/HA; 3e) L2-3/9/KM2G/HA
Proizvođač/ trgovačka marka:	JEAN MULLER GmbH - NJEMAČKA

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016)
- HRN EN 60947-1:2009
- HRN EN 60947-3:2010

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 23067 od 23.01.2017
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

**ZOLAN ŠULINA - DIREKTOR**

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
23.01.2017

M.P.  
»EXTEH« d.o.o.  
ZAGREB 2

Potpis odgovorne osobe:

